Laboratorio cantonale

STS 0467

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 16LA02785 del 25.04.2016

16LA02785

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Patriziato di Gorduno
Marzio Rigoni, CP 35
6518 Gorduno

Descrizione campione: Acqua alla captazione

Punto di prelievo: Boll - Sorgente ai Boll (3) - Bacino ai Boll
6518 Gorduno

Codice punto AQ010

Fornitore: Patriziato Gorduno

Data prelievo: 20.04.2016
Data accettazione: 21.04.2016

Data inizio analisi: 21.04.2016
Data fine analisi: 25.04.2016

Temperatura prelievo: 10.0 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
16-001132	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 56.10	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova.
Esso non può servire a scopo pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.

Laboratorio cantonale

STS 0467

Via Mirasole 22
6500 Bellinzona

telefono 091 814 61 11
fax 091 814 61 19
e-mail dss-lc@ti.ch

Rapporto di prova n° 16LA02786 del 25.04.2016

16LA02786

Laboratorio cantonale
6500 Bellinzona

Patriziato di Gorduno
Marzio Rigoni, CP 35
6518 Gorduno

Descrizione campione: Acqua in rete

Punto di prelievo: Boll - Da Pramüü - Bacino ai Boll
6518 Gorduno

Codice punto AQ011

Fornitore: Patriziato Gorduno

Data prelievo: 20.04.2016
Data accettazione: 21.04.2016

Data inizio analisi: 21.04.2016
Data fine analisi: 25.04.2016

Temperatura prelievo: 10.0 °C

Prelievo eseguito da: Cliente /

N° Ordine	Tariffa	Condizioni	Netto		
16-001132	Vedi tariffario	Vedi Condizioni generali	fr. 56.10	IVA esclusa	Seguirà fattura

Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB004	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB006	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB002	< 10	UFC/ml

Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 23.11.2005 (stato 01.01.2014).

Laboratorio cantonale
Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo nella sua forma integrale, si riferisce esclusivamente al/i campione/i sottoposto/i a prova.
Esso non può servire a scopo pubblicità o fare stato in caso di contestazioni ufficiali. Su richiesta sono disponibili informazioni riguardanti i metodi analitici. La riproduzione parziale è vietata.